

Kunde:

Adresse:

Post nr og sted:

Drøbak 01.01.2025

## Tilsynsavtale Pumpestasjon.

Avtalen gjelder for Pumpetype: Piranhamat 701 og Synconta 700

Avtalen vil gjelde fra og med den måned den er undertegnet og ett år, og forlenges deretter automatisk med ett år om gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen senest en måned før avtalens utgang.

Dersom det oppdages feil som kan utbedres på stedet, vil en henvendelse til eieren foretas før arbeidet påbegynnes. Hvis en overhaling på spesialverksted er nødvendig vil servicemontøren kontakte eieren før pumpen etc, tas med.

Etter servicebesøket sendes skriftlig rapport over anleggets tilstand med eventuelle bemerkninger over spesielle mangler etc, som anbefales utbedret.

Liste over servicepunkter som vil bli fulgt, vedlegges.

### Serviceavtalen gjelder 1 kontroll per år.

Arbeidet foreslås utført i **mnd**. De vil bli kontaktet i god tid før arbeidet utføres.

**Pris på denne serviceavtale vil utgjøre kr, 2.900 - eks. mva. per kontroll, og gjelder for enkelt kum.**

S-Rørteknikk AS har *mulighet til å justere prisene en gang per år*, etter konsumprisindeksen, første gang 0x. 0x. 20xx etter signering av Avtalen. Første gang 0x.0x.20xx.

Prisen er inkl. kjøring og transporttid.

Drøbak 01.01.2025

sign:.....

Reid Bakken

sign:.....

XXXXXXXX

Ved aksept, vennligst signer og returner denne avtalen til S-Rørteknikk AS –

mailadresse: [reid.bakken@srorteknikk.no](mailto:reid.bakken@srorteknikk.no)

S-Rørteknikk.AS

✉ Holterveien 4, 1448 D, Norge

✉ [post@srorteknikk.no](mailto:post@srorteknikk.no)

☎ 48912000

[www.srorteknikk.no](http://www.srorteknikk.no)

## Service rapport

<b>Dato:</b>	<b>Utført av:</b>
<b>Kunde:</b>	<b>Arbeidssted:</b>
<b>Pumpekumtype:</b>	<b>Pumpetype:</b>

	Pumpe 1:		Serie nr:
Kontroll av:	I orden	Bør skiftes	Skiftet
Elektrisk kabel			
Kabelgjennomføring			
Motorens ytre tilstand			
Vann i oljekammer			
Akseltetning			
Slitasjekontroll av pumpehjul			
Låseanordning til kum			
Guiderør			
Røropplegg			
Pumpehus			
Festeanordninger			
<b>Funksjonskontroll av det elektriske utstyret</b>			
Automatikk, alternator, etc.			
Strømforbruk			
Motorvern			
Alarmsfunksjon			
Rotasjonsretning av pumpehjul			
Kontroll av pumpekum:			
TIMETELLER:			